

14 אוגוסט, 2024

לכבוד
סופרמרקט חוף הדקל
ח.פ. 59322701
מזרעה

שלום רב,

הנדון: סיכום מדידת עוצמת רעש על טיילת חוף הדקל בנהריה מתאריך 5.8.2024

סימוכין-

1. המשרד להגנת הסביבה, תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990
2. ממשלת ישראל, חוק למניעת מפגעים, 1961

א. רקע:

בתאריך 1.8.2024, התקבלה באיגוד תלונה מעיריית נהריה על רעש ממדחסים הפועלים בסופר חוף הדקל בסמוך לטיילת חוף נהריה, נ"צ 208931/769262. התלונה הופנתה לעיריית נהריה ע"י עוברי אורח שעברו בטיילת הקרובה לעסק, וכן מאנשים המתגוררים במבנה מגורים מצפון לסופר חוף הדקל. בעקבות זאת, בוצעה בתאריך 5.8.2024 מדידת רעש ע"י הח"מ, בליווי נציג העירייה, קסם בן אמו. המדידה בוצעה ב-3 נקודות להלן (מפה מס' 1):

נק' מס' 1- על הטיילת- כ-10 מ' ממערב למדחסים הפועלים בסופר חוף הדקל.

נק' מס' 2- מחוץ למבנה באזור מגורים (מבנה ב' כהגדרתו בתקנות בסימוכין מס' 1) מצפון וממזרח למדחסים במרחק של כ-30 מ'.

נק' מס' 3- נקודת רקע (הרעש הטבעי באזור ללא השפעת רעש המדחסים)- 250 מ' על הטיילת מדרום למדחסים.

ב. ממצאי הבדיקה (מפורטים גם בטבלה מס' 1):

1. בנק' מס' 1 בוצעה המדידה החל מהשעה 11:05 עד 16:16 ונמשכה 56 שניות, בה נמדדה עוצמת רעש שווה ערך של 58.5 DB (בשקלול תרומת רעש הרקע). מדובר בעוצמת רעש הגבוהה ב-DB 11.4 מרעש הרקע שנמדד בנק' מס' 3 (DB 47.1) ועל כן מדובר ברעש חזק המפריע לעוברים ושבים, ומהווה עבירה על החוק למניעת מפגעים, 1961 (סעיף מס' 2):
"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

2. בנק' מס' 2 בוצעה המדידה החל מהשעה 13:22 עד 16:16 ונמשכה 60 שניות (מדידת יום כהגדרתו בתקנות), בה נמדדה עוצמת רעש שווה ערך של DB 41.2 (בשקלול תרומת רעש הרקע, והפחתת DB 5 מאחר והמדידה בוצעה מחוץ למבנה המגורים). בהתאם לחוק למניעת מפגעים, 1961, ולתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990- לא מדובר ברעש חזק או בלתי סביר.

נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן ג'וליס ינוח-ג'ת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

ג. סיכום:

1. על פי מדידת הרעש שבוצעה בנק' מס' 1, מדובר ברעש חזק המפריע לעוברים ושבים, ומהווה עבירה על החוק למניעת מפגעים, 1961 (סעיף מס' 2).

2. על פי מדידת הרעש שבוצעה בנק' מס' 2, לא מדובר במפגע רעש חזק או בלתי סביר כהגדרתו בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990, ביחס למבנה ב' (מבנה מגורים) בשעות היום (00:00-22:00), ובהתאם לחוק למניעת מפגעים, 1961.

ד. הנחיות להמשך:

- מאחר ומפלס רעש שווה הערך של המדחסים עולה על רעש הרקע במעל 5 DB, וגורם למטרדים לעוברים ושבים על הטיילת, על העסק חוף הדקל לפעול בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתאריך 15.9.2024, לצמצום הרעש מפעילות המדחסים. מומלץ להתייעץ עם יועץ אקוסטי בתחום למתן הנחיות והמלצות.
- יש לעדכן את עיריית נהריה והח"מ בגמר ביצוע הפעולות לצמצום עוצמת רעש המדחסים, לצורך ביצוע מדידה חוזרת.

בברכה,

גיא סילפן


מנהל מח' שפכים תעשייתיים
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

העתק:

לורנס עמר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
דודו אלחיאני, מנכ"ל עיריית נהריה
אמיר בן שושן, מנהל פיקוח ורישוי עסקים, עיריית נהריה
רוזי מרלי, מחלקת רישוי עסקים, עיריית נהריה
צוות תעשייה (כאן)



מפה מס' 1- מיקום נק' מדידת עוצמת הרעש ומיקום המדחסים





איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

טבלה מס' 1- סיכום הממצאים

תאריך המדידה	מס' המדידה	מיקום המדידה	שעת המדידה	משך המדידה	רעש מצטבר נמדד (רעש המקור ורעש הרקע)	מפלס רעש שווה ערך (בהתחשב בתרומת רעש הרקע)	הערות	תקנות	ממצאים
5.8.24	1	על טיילת נהריה כ-10 מ' ממערב למדחסים של סופר חוף הדקל	16:11:05	56 שניות	58.5	58.5	הרעש המצטבר הנמדד, גבוה ביותר מ-5 DB מרעש הרקע ולכן מדובר ברעש חזק = 58.5	החוק למניעת מפגעים 1961 (סעיף מס' 2) - לא יגרם אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.	מדובר ברעש חזק כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים, 1961.
	2	מחוץ למבנה מגורים מצפון וממזרח למדחסים של סופר חוף הדקל, במרחק של כ-30 מ'	16:13:22	60 שניות	49.7	46.2	הפחתת DB 5 מאחר ובוצע מחוץ למבנה המגורים = 41.2	תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990-מבנה ב' (מגורים)-רעש מעל 9 שעות. יום- DB 50, לילה-DB 40	לא מדובר ברעש חזק או בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990, ובחוק למניעת מפגעים, 1961.
	3	מדידת רקע על הטיילת במרחק של כ-250 מ' מדרום למדחסים	16:26:18	44 שניות	47.1				